



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

проспект Ленина, д.61а, Ярославль, ГСП Телефон: (4852) 21-77-94 факс: (4852) 21-77-94
E-mail: gnadzor@yareoslavl.ru <http://vevol.gosnadzor.ru>

ул. Калинина, 9/21, г. Иваново, 153002 Телефон/ факс: (4932) 41-60-99 E-mail: ivuten@mail.ru

ул. Пушкина, д.5, г. Южа Ивановской области
(место составления акта)

«06» ноября 2012г.

14 ч. 00 мин.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица
выполнения предписаний по акту № 13-01-2-5-9 от 16 февраля 2012 г.

№ 14-21-5-17

в период с « 02 » ноября 2012 г. по « 06 » ноября 2012 г.

По адресу/адресам: ул. Пушкина, д. № 5, г. Южа Ивановской области, 155630.
ул. Школьная, д. № 3 с. Мугреевский Южского р-на Ивановской обл. 155646
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 14и/843 от 29 октября 2012 г.
изданного: заместителем руководителя Верхне-Волжского Управления Ростехнадзора
Галкиным С.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка выездная, внеплановая в отношении:
(выездная / документарная; плановая /
внеплановая)

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Южский
комплексный центр социального обслуживания населения»
(ОБУСО «Южский КЦСОН»), ИНН 3726001306

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия,
имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя; ИНН)

Дата и время проведения проверки:

«02» ноября 2012г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 день

«06» ноября 2012г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Волжское Управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор – Лакеева Наталья Борисовна

01.11.2012 г. в 11 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Белов Владимир Викторович - государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ивановской области;

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор — Лакеева Наталья Борисовна

Техник-электрик Ерёмин Вадим Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Электроустановки.

По предписанию № 13-01-2-5-9, приложению к акту проверки № 13-01-2-5-9 от 16.02.2012г. были выданы 25 пунктов предписаний. При проведении проверки выявлено, что из 25 предписаний, срок выполнения у которых истёк, выполнены 25.

Информация о выполнении указана в таблице.

п.п.	Содержание, ссылка на параграф (пункт) НТД	Информация о выполнении выданного предписания
1.	Составить акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с ООО «Бизнес-Проект». (ПТЭЭП, п. 1.8.1)	Выполнено, представлен акт от 25.10.2010 г.
2.	Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок назначить заместителя ответственного за электрохозяйство. (ПТЭЭП, п. 1.2.3)	Выполнено, зам. директора Панфилов И.В. назначен приказом № 77 от 19.10.12 г. заместителем ответственного за электрохозяйство, 4 гр. до 1000 В от 18.10.2012
3.	Составить однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования для каждой электроустановки, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство. (ПТЭЭП, п.1.5.18, 1.8.1)	Выполнено 05.05.2012 г.
4.	Составить годовые планы (графики) ремонтов оборудования и профилактических испытаний электроустановок. (ПТЭЭП, п. 1.6.3, 1.6.4, Приложение 3)	Выполнено 05.05.2012 г.
5.	Составить графики осмотра видимой части заземляющих устройств. (ПТЭЭП п.2.7.9)	Выполнено
6.	Составить паспорта на заземляющие устройства. (ПТЭЭП п.2.7.15)	Выполнено
7.	Обеспечить наличие и ведение документация по вопросам организации эксплуатации электроустановок. (ПТЭЭП, п. 1.2.6)	Выполнено
8.	Переносные и передвижные электроприёмники и вспомогательное оборудование к ним закрепить за персоналом, вести запись в Журнале регистрации инвентарного учёта. (ПТЭЭП, п.п.3.5.4, 3.5.11)	Выполнено

9.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работу, при которой может возникнуть опасность поражения электротоком, присвоить группу I по электробезопасности с записью в журнале. (ПТЭЭП, п. 1.4.4)	Выполнено
10.	Электротехнический персонал обеспечить средствами защиты в соответствии с нормами комплектования. Составить их перечень. (п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 1.2.3 ИП и ИСЗ)	Выполнено
11.	Завести журналы учета и содержания средств защиты. (п. 1.4.2, Приложение 1 ИП и ИСЗ)	Выполнено
12.	Предоставить протоколы испытаний средств защиты. (п. 1.4.6, п. 1.5.2, Приложение 3 ИП и ИСЗ)	Выполнено 13.03.2012. ООО «Ивпромэнергоремонт», ИВЭЛ № 067 от 19.10.11
13.	На кабелях выполнить бирки с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии. (ПТЭЭП, п.2.4.5.)	Выполнено
14.	Документом руководителя определить порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. (ПОТРМ-016-2001, п. 1.3.12.)	Выполнено
15.	Организовать и провести испытания и измерения электроустановок в объеме, предусмотренном правилами. (ПТЭЭП, Приложение 3)	Выполнено 04.05.12 г. ООО «Формула успеха» ИВЭЛ № 145 от 02.06.2009 г.
16.	Предоставить документы, подтверждающие организацию работ командированного персонала в соответствии с Правилами. (ПОТРМ-016-2001, п.п. 12.3 - 12.5.)	Выполнено
17.	В электрощитах на дверках выполнить схемы с указанием диспетчерских наименований отходящих линий и данных аппаратов защиты. (ПТЭЭП, п. 2.2.20)	Выполнено
18.	На двери электрощитов нанести предупреждающие плакаты и знаки электробезопасности. (ПТЭЭП, п. 2.2.20, ПУЭ, п.1.1.32, Прил. №9 к. ИП и ИСЗ)	Выполнено
19.	Произвести ревизию контактных соединений в электрощитах. Соединение проводов и кабелей, проводников в цепях заземления выполнить в соответствии с требованиями норм и правил. (ПТЭЭП, п. 2.7.6)	Выполнено
20.	Выполнить систему уравнивания электрических потенциалов. Металлические трубопроводы и ванны присоединить проводниками к сети зануления («РЕ» шине). (ПУЭ, п.п.7.1.87,7.1.88, ПТЭЭП, п. 2.7.6)	Выполнено
21.	Заземлить (занулить) корпус ТЭП в здании ОВП и трос подвески кабеля на вводе. (ПТЭЭП, п. 2.7.6)	Выполнено
22.	В помещениях с повышенной опасностью в групповых линиях питания штепсельных розеток, используемых для переносных электрических приборов установить УЗО. (ПУЭ, п. 1.7.151, п. 7.1.71)	Выполнено
23.	Исключить возможность доступа для работников неэлектротехнического персонала в электрощиты. (ПТЭЭП, п.2.2.4, ПОТРМ -016-2001, п.1.3.11)	Выполнено

24.	Меры защиты от поражения электрическим током электрооборудования класса I привести в соответствие с требованиями правил. (ПУЭ, п.1.7.87)	Выполнено
25.	Светильники снаружи здания и в пищеблоке ОВП укомплектовать защитными стеклами. (ПТЭЭП, п. 2.12.7)	Выполнено

Принятые сокращения:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 2003г.

ПОТРМ-016-2001- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» с изменениями и дополнениями 2003г.

ПУЭ – «Правила устройства электроустановок» 6, 7 изд.

В ходе проведения проверки:

— фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) не выявлено, письменная информация о ходе выполнения предписаний в управление Ростехнадзора

не направлялась.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту
документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гос. инспектор

(должность)

(подпись)

Белов В.В.

(фамилия, инициалы)

8(49334) 2-28-73

(телефон)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

«06» ноября 2012г.

Лакеева Наталья Борисовна

(Ф.И.О.)

директор

(должность)

(подпись)

8 (49347) 2-25-48

(телефон)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» ноября 2012 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(должность)

(подпись
уполномоченного
должностного лица
(лиц), проводивших
проверку)

(фамилия, инициалы.)